令和5年(2023年)度 水 質 検 査 集 計 表

25中山 給水(佐里上公民館)

	項目	採水日 検体番号	2023年度 浄 水 水 質 検 査 4月12日 171	5月8日 466	6月5日 1058	7月18日 1943	8月16日 2572	9月6日 3178	10月11日 4110	11月13日 4783	12月12日 5602	1月15日 6025	2月1日 6365		最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					100	
2	大腸菌	―	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	――	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	――	0.0003未満					0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	――	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	――	0.00005未満					0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満					0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	――	0.004未満	――	――	0.004未満	――	――	0.004未満	――	――	0.004未満					0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7					10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	――	0.08未満	――	――	0.08未満	――	――	0.08未満	――	――	0.08未満					0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	――	0.03	――	――	0.03	――	――	0.03	――	――	0.03					1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満					0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満					0.05	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.01	0.001
20	ベンゼン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.01	0.001
21	塩素酸	mg/L	――	0.06未満	――	――	0.06未満	――	――	0.06未満	――	――	0.06未満					0.6	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満					0.02	0.002
23	クロロホルム	mg/L	――	0.008	――	――	0.012	――	――	0.003	――	――	0.001未満					0.06	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	――	0.003未満	――	――	0.005	――	――	0.003未満	――	――	0.003未満					0.03	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	――	0.003	――	――	0.005	――	――	0.005	――	――	0.003					0.1	0.001
26	臭素酸	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満					0.01	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	――	0.017	――	――	0.026	――	――	0.013	――	――	0.005					0.1	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	――	0.004	――	――	0.005	――	――	0.003未満	――	――	0.003未満					0.03	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	――	0.006	――	――	0.009	――	――	0.004	――	――	0.001					0.03	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001	――	――	0.001					0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	――	0.008未満	――	――	0.008未満	――	――	0.008未満	――	――	0.008未満					0.08	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満					1.0	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	――	0.08	――	――	0.10	――	――	0.06	――	――	0.03					0.2	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満					0.3	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	――	0.01未満	――	――	0.01未満	――	――	0.01未満	――	――	0.01未満					1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	――	15.2	――	――	14.5	――	――	19.4	――	――	20.4					200	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.05	0.005
38	塩化物イオン	mg/L	10.2	10.1	9.7	9.1	8.8	9.5	9.7	9.5	9.9	10.6	11.8					200	0.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	――	50	――	――	45	――	――	56	――	――	67					300	1
40	蒸発残留物	mg/L	――	113	――	――	105	――	――	122	――	――	149					500	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	――	0.02未満	――	――	0.02未満	――	――	0.02未満	――	――	0.02未満					0.2	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					0.00001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満					0.02	0.005
45	フェノール類	mg/L	――	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	――	0.0005未満					0.005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3未満	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4					3	0.3
47	pH値	―	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4					5.8～8.6	-
48	味	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	-
49	臭気	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	-
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					5	0.5
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					2	0.1
52	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3					-	-
53	水温	℃	18.7	19.3	24.8	28.3	30.6	29.6	25.7	20.1	16.3	12.1	11.2					-	-