令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

36瀬戸木場 給水(瀬戸木場公民館)

項目	採水日 / 検体番号	単位	2024年度 浄水水質検査 4月9日 104	5月9日 549	6月6日 1203	7月4日 1749	8月20日 2682	9月10日 3336	最大	最小	平均	参考基準値	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0				100	-
2	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－－	0.0003未満	－－	－－	0.0003未満	－－				0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	－－	0.00005未満	－－	－－	0.00005未満	－－				0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－				0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	－－	0.004未満	－－	－－	0.004未満	－－				0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2				10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－－	0.08未満	－－	－－	0.08未満	－－				0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－－	0.02未満	－－	－－	0.02未満	－－				1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	－－	0.0002未満	－－	－－	0.0002未満	－－				0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－				0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.01	0.001
20	ベンゼン	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.01	0.001
21	塩素酸	mg/L	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満	－－				0.6	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－				0.02	0.002
23	クロロホルム	mg/L	－－	0.004	－－	－－	0.004	－－				0.06	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－－	0.003未満	－－	－－	0.003未満	－－				0.03	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－－	0.004	－－	－－	0.004	－－				0.1	0.001
26	臭素酸	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－				0.01	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	－－	0.012	－－	－－	0.014	－－				0.1	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－－	0.003未満	－－	－－	0.003未満	－－				0.03	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－－	0.004	－－	－－	0.004	－－				0.03	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	－－	0.001未満	－－	－－	0.002	－－				0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－－	0.008未満	－－	－－	0.008未満	－－				0.08	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－－	0.006	－－	－－	0.009	－－				1.0	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－－	0.02未満	－－	－－	0.02未満	－－				0.2	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	－－	0.01未満	－－	－－	0.01未満	－－				1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－－	5.1	－－	－－	5.2	－－				200	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38	塩化物イオン	mg/L	5.8	5.5	5.6	5.4	5.3	5.4				200	0.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	－－	31	－－	－－	30	－－				300	1
40	蒸発残留物	mg/L	－－	69	－－	－－	78	－－				500	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－－	0.02未満	－－	－－	0.02未満	－－				0.2	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	－－	0.000001未満	－－	－－	0.000001未満	－－				0.00001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－－	0.000001未満	－－	－－	0.000001未満	－－				0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－				0.02	0.005
45	フェノール類	mg/L	－－	0.0005未満	－－	－－	0.0005未満	－－				0.005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満				3	0.3
47	pH値	－	7.8	8.2	7.8	8.0	8.0	8.1				5.8～8.6	-
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	-
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	-
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5				5	0.5
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52	残留塩素	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3				-	-
53	水温	℃	15.8	18.7	23.2	24.2	28.7	29.8				-	